



Омбудсман України
Ombudsman of Ukraine

ЗВІТ
про результати відвідування
Держинського районного суду міста Харкова
24.08.2023

м. Київ, 2023

I. ВСТУП

Для виконання функцій національного превентивного механізму відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, на підставі ст. ст. 13, 19¹, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 24.08.2023 групою НПМ здійснено відвідування Держинського районного суду міста Харкова (далі – Суд).

Відвідування здійснювали члени групи НПМ:

Проценко Наталія Павлівна, головний спеціаліст відділу інспектування об'єктів контролю в правоохоронних, судових органах та військових формувань Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Омаров Руфат Мурад огли, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Полторапавлов Максим Геннадійович, представник громадської організації.

Суд знаходиться за адресою: Місто Харків, проспект Перемоги, 52-В.

Керівництво Суду:

Цвірюк Денис Васильович, голова Суду;

Худик Владислав Віталійович, керівник апарату Суду;

Суд розміщений на двох поверхах, у двоповерховій будівлі.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним кодексом. Суд розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених законом. Судді мають загальну юрисдикцію. Згідно із штатним розписом кількість штатних посад суддів - 20, на час відвідування з повноваженнями - 18 суддів.

Охорона приміщення Суду здійснюється Територіальним управлінням Служби судової охорони Харківської області.

Для здійснення правосуддя у Суді облаштовано 10 залів судових засідань, 9 з них для розгляду кримінальних проваджень. Зали розташовані на першому та другому поверхах.

Зали облаштовані стаціонарними боксами для розміщення підсудних/обвинувачених з органічним склом (кабіною).

Під час відвідування групою НПМ вивчено службову документацію, оглянуто приміщення Суду, щодо відповідності до вимог законодавства України та міжнародних стандартів. У приміщенні Суду у наявності інформаційні стенди з інформацією про графік прийому громадян, правила та обов'язки учасників судових процесів.

Приміщення Суду обладнано відеоспостереженням та автоматичною

пожежною сигналізацією, установками автоматичного пожежогасіння, системою протидимного захисту.

У Суді облаштовано бокс для заїзду спеціального конвойного автомобіля.

Під час відвідування Суду, о 14:35 було проведено інтерв'ювання з підсудними (засудженими) які знаходилися у камерах. 4 особи повідомили що їх доставили до Суду приблизно о 10:00 годині ранку, набори продуктів харчування їм не видали в ДУ «Харківський слідчий ізолятор».

II. ФАКТИ, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ

Порушення права осіб на гідні умови тримання (стаття 28 Конституції України, стаття 25 Загальної декларації прав людини, пункту 6.5.2 Державних будівельних норм України В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди» (далі - ДБН).

1. У порушення вимог пункту 6.5.2 ДБН у Суді на 9 залів судових засідань для розгляду кримінальних справ не передбачено потрібну кількість камер для розміщення підсудних (засуджених). У конвойному приміщенні розміщено 2 камери: камера № 1 площа 7,26 м²; камера № 2 площа 8,17 м².

Вимогами пункту 6.5.2. ДБН передбачено, що в кожному приміщенні суду камери для підсудних (засуджених) слід передбачати виходячи з розрахунку три камери на кожен залу судових засідань для розгляду кримінальних справ. Тобто, в Суді має бути обладнано 27 камер. Площа кожної камери повинна бути не менше ніж 4 м².

Порушення права на професійну правничу допомогу (стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 59 Конституції України).

2. У порушення вимог пункту 6.5 ДБН, у приміщенні Суду не обладнано кімнату для роботи адвоката з підсудними (засудженими), що унеможлиблює реалізацію їх права на конфіденційне спілкування.

Порушення права на забезпечення безпеки у суді.

3. Приміщення Суду є спорудою цивільного захисту. На момент відвідування тимчасове укриття не облаштоване. Під час оголошення тривоги для укриття використовується станція метро.

Для доставки обвинувачених та засуджених осіб до приміщення суду користуються окремим входом. Заїзд конвойного автомобіля для посадки (висадки) обвинувачених здійснюється через внутрішній двір, який обладнаний огорожею, та боксом для конвойного автомобіля.

У порушення вимог пункту 13 Інструкції з організації конвоювання та тримання в судах підсудних (засуджених) за вимогою судів, затвердженого спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової адміністрації України, Генеральної прокуратури України від 26.05.2015 № 613/785/5/30/29/67/68 (далі – Інструкція), в приміщенні Суду не забезпечено ізолюваний маршрут конвоювання підсудних (засуджених) від службового входу до залів судових засідань розгляду для кримінальних справ, у зв'язку з чим підсудні (засуджені) конвоюються відкритими для сторонніх осіб коридорами, що призводить до порушення їх прав на безпеку.

III. РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України у Харківській області:

1. Опрацювати питання щодо реконструкції будівлі Держинського районного суду міста Харкова в частині обладнання його приміщень у відповідності до вимог пункту 6.5.2 ДБН В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди».

2. Вжити заходів щодо запобігання порушень, що можуть призводити до порушень прав людини.

Держинському районному суду міста Харкова:

1. Обладнати у приміщенні Суду кімнату для роботи адвоката з підсудними (засудженими);


2. Забезпечити ізолюваний маршрут конвоювання підсудних засуджених від камер до зали судових засідань для кримінальних справ;

3. Облаштувати Суд необхідною кількістю камер для утримання підсудних, засуджених з розрахунку (три камери на одну залу для розгляду кримінальних проваджень).

До звіту додаються: Фотофіксація на 2 арк. в 1 прим.

Керівник групи НПМ

Головний спеціаліст відділу інспектування об'єктів контролю в правоохоронних, судових органах та військових формувань Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини



Наталія ПРОЦЕНКО

Фотофіксація до звіту

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4




Фото 5



Фото 6



Фото 7




Фото 8

